

Số: 07 /TM-BVYHCT
“Về việc báo giá bảo trì hệ thống xử
lý nước thải Y tế cho Bệnh viện Y
học cổ truyền Nam Định”

Nam Định, ngày 29 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI

Kính gửi: Các công ty, đơn vị, các nhà thầu

Hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định đang thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống xử lý nước thải Y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định kính mời các công ty, đơn vị, nhà thầu quan tâm có khả năng bảo trì theo danh mục yêu cầu tại Phụ lục gửi bản chào giá về Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định theo địa chỉ: số 1 - Đường Tuệ Tĩnh - P.Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0228.3648592, scan gửi về địa chỉ email: bvyhctnd@gmail.com trước 15h00 phút ngày 04/08/ 2025, để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch.

Chi tiết xin lên hệ phòng HCTC (đ/c Nguyễn Văn Chuyên) Điện thoại: 0912.873.451

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HCTC; TCKT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn An

PHỤ LỤC

(Đính kèm Thư mời số 07/TM-BVYHCT ngày 29 tháng 07 năm 2025)

HẠNG MỤC BẢO TRÌ CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH NAM ĐỊNH

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Hạng mục công việc cần	ĐVT	SL
1	Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Y tế	A - Kiểm tra, bảo trì thường quy I. Kiểm tra bảo trì trong phòng máy - Kiểm tra tủ điều khiển và các thiết bị điện - Cài đặt lại các thiết bị tự động - Kiểm tra bảo dưỡng các máy thổi khí (vệ sinh, kiểm tra dầu mỡ, dây curoa) - Kiểm tra đường ống và các van - Kiểm tra Điện áp nguồn, đo dòng điện các máy - Kiểm tra độ cách điện các bơm chìm - Kiểm tra độ ồn của máy II. Kiểm tra bảo dưỡng khu vực bể Bê tông - Kiểm tra tình trạng ngăn đầu vào, vớt rác - Kiểm tra tình trạng bể điều hòa, tình trạng sục khí và điều chỉnh. - Kiểm tra hoạt động tự động và bảo dưỡng của bơm chìm và các phao báo mức - Kiểm tra lượng bùn dư tại ngăn chứa bùn - Kiểm tra, căn chỉnh hộp phân chia lưu lượng. Đo lưu lượng nước đầu vào các bồn xử lý. III. Kiểm tra bảo dưỡng bể xử lý Johkason và cá đường ống - Kiểm tra hiện trạng các ngăn, vệ sinh vớt rác - Kiểm tra điều chỉnh lượng sục khí các ngăn đệm vi sinh. Đo lượng Oxy hoàn tan và độ pH trong bể. - Kiểm tra chất lượng vi sinh trong bể, đo nồng độ bùn - Căn chỉnh lưu lượng tuần hoàn theo công nghệ - Thông tắc các ống hút bên trong bể và điều chỉnh - Kiểm tra tình trạng các ngăn vật liệu lọc, điều chỉnh hồi lưu bùn. - Kiểm tra điều chỉnh lượng khí sục khi hệ thống rửa ngược - Kiểm tra bổ sung hóa chất vận hành và điều chỉnh độ hòa tan của hóa chất khử trùng - Kiểm tra hoạt động của bơm chìm đầu ra và các phao báo mức. Bảo dưỡng bơm - Kiểm tra các đường ống tuần hoàn và vệ sinh - Kiểm tra các đường ống hồi lưu bùn và vệ sinh - Đo các thông số cần thiết để đánh giá tình trạng xử lý nước của hệ thống B - Kiểm tra, bảo trì đột xuất - Khi có sự cố đột xuất ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.	Lần	06